



ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

Energy Conservation Center of Thailand

อาคาร 9 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

17 ถ.พระราม1 รองเมือง ปทุมวัน กทม 10330

หนังสือรับรองประสิทธิภาพพลังงาน

ตามที่บริษัท เกรด เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์ช่วยลดการใช้พลังงานในเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยี่ห้อ COOLNOMIX มาให้ศูนย์ฯ ทำการทดสอบเพื่อหาผลประหยัดด้านพลังงาน โดยจากการติดตั้งผลิตภัณฑ์กับเครื่องปรับอากาศขนาด 18,159 บีทียู/ชั่วโมง และมีค่า SEER 16.32 บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์ เพื่อทดสอบการทำงานในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566 พบว่าผลิตภัณฑ์ ให้ผลประหยัดพลังงานอยู่ในช่วง 18 – 28 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับข้อมูลเส้นฐาน(Baseline) ของการใช้พลังงานปกติ

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ผลิตภัณฑ์ COOLNOMIX ของบริษัท เกรด เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด ได้นำมาทดสอบ และได้ผลประหยัดพลังงาน ตามเอกสารแนบจริง

ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กันยายน 2566

วรรณารถ แสงฉาย

วรรณารถ แสงฉาย

ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย